

پیشنهاد مواد و مصالح آتش‌بند برای پست برق بر اساس رتبه‌های F، T و L

رتبه L پیشنهادی	رتبه T پیشنهادی	رتبه F پیشنهادی	نوع نفوذ در پست برق
Low L Rating	برابر رتبه F	۲ ساعت	دسته‌کابل فشار قوی (عبور از دیوار و ترانسفورماتور و تابلو برق MV)
Low L Rating	برابر رتبه F	۲ ساعت	دسته‌کابل ابزار دقیق تابلوی PLC
Low L Rating	برابر رتبه F	۲ ساعت	دسته‌کابل فشار ضعیف تابلوی MCC و خازن